

POSTE PRÉFABRIQUÉ ENVELOPPE VIDE

Fiche d'État Technique — Modèle 372 × 225 (Structure Altérée)

ATTENTION – CLASSIFICATION D'EXPLOITATION :

Ce matériel est explicitement déclaré **NON CONFORME POUR UNE EXPLOITATION HAUTE TENSION (HTA/BT)**. Suite à un mouvement de structure constaté, l'enveloppe ne garantit plus les conditions strictes d'étanchéité, de tenue diélectrique et de sécurité requises pour cet usage. Ce poste est exclusivement destiné à un usage de stockage, d'abri technique basse tension standard ou de recyclage de composants.

1. Diagnostic et État Pratique de l'Enveloppe

- **Déformation structurelle** : La structure générale du préfabriqué a bougé. Cette déformation impacte l'équerrage d'origine.
- **Menuiseries & Serrurerie** : Les grilles de ventilation et les portes sont présentes sur le site mais désolidarisées du préfabriqué (à vérifier/ajuster lors de la pose). L'ensemble des menuiseries nécessite des travaux de redressage complet ainsi qu'une remise en peinture de protection.

2. Dimensions Relevées

Caractéristique Structurelle	Dimensions Relevées (cm)
Dimensions Extérieures hors-tout (L x l)	372 × 225 cm
Hauteur de la partie enterrée (Cuve)	61 cm
Hauteur sous toit	230 cm
Épaisseur de la dalle de toit	12 cm
Dimensions Intérieures utiles (L x l)	351 × 206 cm
Hauteur plancher sous plafond / Vide technique	216 cm (Hauteur) / 52 cm (Vide)

3. État des Ouvertures et Réservations

L'enveloppe présente des ouvertures brutes prêtes à recevoir les menuiseries à restaurer :

- **2 Ouvertures principales (Sans portes installées)** : Dimensions de 209 × 191 cm et 209 × 113,5 cm.
- **4 Ouvertures de ventilation (Sans grilles posées)** : Réparties en positions hautes et basses sur le côté droit et à l'arrière, toutes de dimensions uniformes 154 × 55,5 cm.